


BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT SA
Rue des Frères Wright 8
6041 CHARLEROI

Nos références : **10017048/FVA.ema** (à rappeler dans toute correspondance)



Les dates ci-dessus sont fournies à titre indicatif ; il s'agit des délais maximums théoriques de l'instruction de votre demande.

RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Objet : Votre demande de permis unique
Demande de renseignements complémentaires (premier tour)

Résumé de la demande :

| | |
|-----------------------------|--|
| de | - BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT SA Rue des Frères Wright 8 à 6041 CHARLEROI |
| pour le projet | - maintenir en activité l'aéroport de Charleroi Brussel South, étendre la zone du Poste d'Inspection Filtrage, régulariser l'extension du Terminal 2 et modifier la voirie d'accès au parking staff (voirie privée) - dont le n° de dossier est 10017048 |
| pour l'établissement | - AÉROPORT DE CHARLEROI BRUXELLES-SUD (BSCA) RUE DES FRÈRES WRIGHT n° 8 à 6041 CHARLEROI (Gosselies) |

Madame, Monsieur,

Votre demande de permis unique visant à maintenir en activité l'aéroport de Charleroi Brussel South, étendre la zone du Poste d'Inspection Filtrage, régulariser l'extension du Terminal 2 et modifier la voirie d'accès au parking staff (voirie privée) est **incomplète**.

▪ **Que devez-vous faire ?**

Vous devez envoyer à la commune de dépôt de la demande **les informations complétées** dans les 6 mois à partir de la date du cachet de la poste de ce courrier.

▪ **Quels sont les éléments manquants ?**

Pour le volet environnement :

- L'ensemble des autorisations n'est pas repris dans le tableau 1.4.3 et toutes les autorisations ne se trouvent pas dans l'annexe 118 du dossier de demande.
- La date d'échéance du permis unique du 14/02/2005 n'est pas le 14/02/2025 mais le 27/07/2025, date à laquelle la décision sur recours a été prise.
- Il y a de nombreuses erreurs dans les unités de puissance reprises dans les installations (ex. I12 et I13 en exprimée en kVA alors que l'unité est le KWfr) ; les capacités doivent, en effet, être reprises suivant la capacité exprimée par la rubrique. Il y a donc lieu de vérifier l'ensemble des installations et d'éventuellement corriger.
- Chaque installation doit correspondre à un bâtiment et non à 4 bâtiments différents (ex.: I105 qui se retrouve dans B18, B21, B24 et B26).
- De même, 4 groupes de froid ayant des puissances différentes ne peuvent être repris comme une seule installation (ex.: I48).
- Il y a un problème de correspondance des bâtiments entre le formulaire et l'EIE. A tout le moins, il y a lieu de joindre un tableau de correspondance en annexe à l'EIE.
- On retrouve 7 Pompes à chaleur (PAC) dans l'EIE mais pas le formulaire. Si les PAC sont les Rooftop, il y a lieu de l'expliquer.
- Idem pour les groupes électrogènes, 11 sont décrits dans l'EIE et on n'en retrouve que 7 dans le formulaire.
- Pour une meilleure lecture du dossier, le formulaire général de demande doit être redéposé dans son ensemble.
- Il serait opportun de réaliser un plan des installations au format A1 ou A0 pour permettre une meilleure clarté de lecture.
- Les plans de détails doivent être complétés en fonction des modifications apportées. De plus, il y a lieu de les renommer en tenant compte de la nouvelle numérotation et non en fonction de leur position au Nord ou au Sud.
- Cette liste n'est pas exhaustive ; ce sont des remarques générales et il y a donc lieu de vérifier l'ensemble du formulaire et de le présenter au Fonctionnaire technique avant le dépôt des compléments.
- Afin de vous aider, vous avez accès au manuel d'aide au remplissage à l'adresse suivante : <https://www.wallonie.be/fr/publications/un-manuel-dutilisation-pour-le-permis-denvironnementpermis-unique>

Pour le volet urbanisme, le dossier est complet. Vous n'avez rien à faire.

- **Comment devez-vous envoyer ces informations ?**

Vous devez envoyer ces informations à la **commune** où vous avez introduit votre demande.
Vous devez envoyer vos compléments en autant d'exemplaires que votre demande initiale.
Vous pouvez les :

- envoyer **par courrier recommandé** à la poste avec accusé de réception ;
- envoyer par un autre moyen qui permet de connaître la date d'envoi et de réception de vos documents ;
- **déposer à la commune**, contre accusé de réception.

▪ **Que se passe-t-il si vous n'envoyez pas les informations dans le délai ?**

Votre demande sera déclarée irrecevable et son instruction sera arrêtée.

Vous aurez toutefois le loisir d'introduire une nouvelle demande.

▪ **Que se passe-t-il si vous envoyez les informations dans le délai ?**

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué vous informeront – dans les 20 jours de la réception des informations complémentaires listées ci-dessus –, si votre demande est soit :

- complète et recevable ;
- incomplète une seconde fois. Dans ce cas votre demande sera également déclarée irrecevable et son instruction arrêtée.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.


Raphaël STOKIS
Fonctionnaire délégué

Ing. Isabelle BUCCELLA
Attachée qualifiée



Daniel VANDERWEGEN
 Fonctionnaire technique , absent



CONTACT

Permis d'environnement

Département des Permis et
Autorisations
DPA Charleroi
Rue de l'Écluse 22
6000 CHARLEROI

Permis d'urbanisme

Département de l'Aménagement
du Territoire et de l'Urbanisme

Direction du Hainaut II - Urbanisme
Rue de l'Écluse 22
6000 CHARLEROI

VOS GESTIONNAIRES

Permis d'environnement

Contact technique :
Fabian VANBENEDEN
fabian.vanbeneden@spw.wallonie.be
Contact administratif :
Eric MATHIEU
eric.mathieu@spw.wallonie.be
+32 (0)71 65 47 79

Permis d'urbanisme

Contact technique :
Elena FORLANTE
elena.forlante@spw.wallonie.be
Contact administratif :
Véronique WANSARD
veronique.wansard@spw.wallonie.be
+32 (0)71 65 49 50

VOTRE DEMANDE

RÉFÉRENCES

Permis d'environnement :
10017048
Permis d'urbanisme :
F0412/52011/PU3/2024/21/FD -
2392283

VOS ANNEXES :

Néant

CADRE LÉGAL

- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service : www.le-mediateur.be.